



F・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本 体 L <sub>1</sub>	フランジ外径 B	パッキン着着位置 A	ボルト・ナット			管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
							呼び	ボルト本数	ナット個数		
4	100	114.3	200	160	229	40	M16	4	8	92	16
5	125	139.8	226	180	262	40	M16	6	12	103	20
6	150	165.2	262	210	301	40	M20	6	12	115	32

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
⑦	平ワッシャ	SS400	4 ( 6)	電気亜鉛メッキ
⑥	ナット	SS400	8 (12)	電気亜鉛メッキ
⑤	袋ワッシャ	SS400	2	電気亜鉛メッキ
④	ボルト	SS400	4 ( 6)	電気亜鉛メッキ
③	パッキン	NBR	2	
②	フランジ	FCD40又はFCMB270	2	溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCD40又はFCMB270	1	溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート

記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考			
△				受注先 型 式                      図 番 F・LA-S 名 称    F・LAカップリング F・LA型 鋼管用ソケット			
△							
△							
△							
△							
△							
△		客先用に作図		部長	課長	度	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	1997年	3月	1日
株式会社 リケン 配管機器部				検 図	製 図	久保田	写 図
				工場番 LP-2131Z			