



| サイズ | D | L | E | M (ボルトの呼び) | S (ボルト六角穴) |
|------|-----|-----|---|------------|------------|
| 50A | 81 | 81 | 7 | M8 | 6 |
| 65A | 103 | 112 | 8 | M12 | 10 |
| 80A | 117 | 112 | 8 | M12 | 10 |
| 100A | 144 | 112 | 8 | M12 | 10 |

注) 記載内容は予告なく変更することがあります。

| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|----------|-------------|----|----|
| ① | ハウジング | SUS304又は相当材 | 1 | |
| ② | ゴムシーリング | EPDM | 1 | |
| ③ | グリップリング | SUS301又は相当材 | 2 | |
| ④ | スライドプレート | SUS304又は相当材 | 2 | |
| ⑤ | サポートリング | SUS304又は相当材 | 2 | |
| ⑥ | ボルト | SCM435又は相当材 | 2 | |
| ⑦ | ロッド | S45C又は相当材 | 1 | |
| ⑧ | ナット | S45C又は相当材 | 1 | |
| ⑨ | ワッシャ | S45C又は相当材 | 2 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----|------|------|-----|-----------------|--------------|
| △ | | | | | 受注先 | 品質 |
| △ | | | | | 型式 図番 | 硬度 |
| △ | | | | | 名称 | |
| △ | | | | | GR-LA (消防認定品) | |
| △ | | | | | 承認 星野 検 町田 製 坂田 | R度 FREE 角法 |
| 符号 | 年月日 | 図面来歴 | 変更記事 | 訂正者 | | 2014年 7月 24日 |
| 株式会社 リケン 配管機器部 | | | | | | 工場図番 |
| | | | | | | SSP-0011-1 |