

単位 mm

| 呼び          | ね     | じ     | 外                | 径                | 中心から<br>端面までの距離 |     |  |
|-------------|-------|-------|------------------|------------------|-----------------|-----|--|
| ① × ② - 分岐口 | $X_1$ | $X_2$ | φ A <sub>1</sub> | φ A <sub>2</sub> | Α               | В   |  |
| 2 × 1 - 6 P | Rc 2  | Rc 1  | 6 9              | 4 1              | 4 4             | 5 1 |  |

注 1) 最高使用圧力は 1.4MPa です。 注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号 |         | 部品名                                   |   |     | 材料  |               | 数量         |    | 備考   |      |                                 |       |    |      |
|----|---------|---------------------------------------|---|-----|-----|---------------|------------|----|------|------|---------------------------------|-------|----|------|
|    |         | 本体 FCMB275-5                          |   |     |     | ねじ部を除き溶融亜鉛めっき |            |    |      |      | 5                               |       |    |      |
| 彳禾 | 名       | 多口継手<br>(消火設備用内ねじ型・6 方分岐継手)<br>2×1-6P |   |     |     |               | 略号         | SF | PTQ6 | 適合規格 | (一財)日本消防設備安全センター<br>認定品 PJ-189号 |       |    | ンター  |
|    |         |                                       |   | #   | 訓定E | 3             | 2013年5月15日 |    | 承 認  | 確認   | 作成                              |       |    |      |
|    | 株式会社リケン |                                       | Ş | 改定日 |     | 2023年12月22日   |            | 古市 | 坂田   | 若林   |                                 |       |    |      |
|    |         |                                       |   |     |     |               | 反 娄        | 攵  | 2 版  |      |                                 | ارا ا | 火山 | 1011 |